

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

(スリーエム ジャパン プロダクツ株式会社山形事業所)

2019 年度 (2019 年 1 月～12 月)

実施事項	実施頻度、実施時期	実施内容	備考
排ガス測定	連続	排ガス中における下記3項目の測定 ・ 燃焼ガス温度 ・ 集じん機入口ガス温度 ・ 一酸化炭素濃度	
炉内清掃及び部分補修	1 回/月	炉内、煙道、耐火材部分の清掃及び補修	
排ガス測定(ばい煙)	4 月及び 10 月	排ガス中における下記4項目の測定 ・ 硫酸酸化物 ・ 窒素酸化物 ・ ばいじん ・ 塩化水素	
排ガス測定(ダイオキシン類)	4 月	排ガス中におけるダイオキシン類濃度の測定	
排ガス分析計定期点検	7 月	CO 濃度計の点検・校正	